

КТУ ИНСТИТУТ ЗА
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА
СТРОИТЕЛНА ТОПЛОФИЗИКА

стр.
ДОКЛАД ОТ ИЗПИТВАНЕТО № 064 SŠF/12

1 (1)

12 октомври 2012 г.

- 1. Клиент:** "ECOCOCON" Ltd, Dievogalos Village, Dievogalos str. 69, Kaunas Dist.
(име и адрес)
- 2. Производител:** "ECOCOCON" Ltd, Dievogalos Village, Dievogalos str. 69, Kaunas Dist.
(име и адрес)
- 3. Продукт** Глинена замазка с армираща мрежа
(наименование, означение на нормативен документ или описание, средство за идентификация)
- 4. Доставени образци:** 2012.07.02
- 5. Дата на изпитването:** 2012.07.23 – 2012.10.11
- 6. Място на изпитването:** Лаборатория за строителна топлофизика, IAC KUT
(наименование на лабораторията за изпитване)
- 7. Избрани образци:** от клиента.
- 8. Изпитването извършено:** Съгласно LST EN 12086:2000
- 9. Резултати от изпитването:**

Отделна стойност μ	Означение на метода на изпитване	Средни стойности на резултатите от изпитването
Фактор на съпротивлението на дифузионното преминаване на водната пара	LST EN 12086:2000	9,14

10. Допълнителна информация:

11. Приложения

Head of laboratory Р. Блюдзиус
(технически отговорник за изпитването) (име, фамилия) (подпис)

Изпитването извършено от: В. Паукстис
(технически отговорник за изпитването) (име, фамилия) (подпис)

Резултатите в протокола от изпитването се отнасят само до изпитаните проби.
Без писменото съгласие на лабораторията не могат да се размножават никакви части от този протокол.

Tunelio Str. 60, 44405 Kaunas (phone: 453558, 350799, fax: 451810, email: silfiz@asi.lt)